



<h1>Vorlage</h1>	41/2017
------------------	---------

Amt: Bauamt	Sachbearbeiter(in): Georg Barner		Datum: 30.06.2017		
Aktenzeichen:					
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>TOP</b>	<b>Beschluss</b>		
			Ja	Enth.	Nein
Ausschuss für Technik und Umwelt	27.06.2017	- nicht öffentlich			
Gemeinderat	10.07.2017	- öffentlich			

**Betreff:**  
**Teilweise Erneuerung der Wasserleitung im Altenbergweg**

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat stimmt zu, dass im Altenbergweg die Wasserleitung teilweise erneuert wird und die Arbeiten an die Stadtwerke Esslingen vergeben werden.

<b>Beteiligung Personalrat</b>	<b>Befangenheit</b>
Nein	

## Begründung

### 1. Anlass / Problemstellung

Die Stadtwerke Esslingen (nachfolgend SWE genannt) verlegen 70 lfm Gasleitung im Altenbergweg. In diesem Zuge bietet es sich an, auch die Wasserleitung zu erneuern. Hier liegen noch Leitungen mit einem Durchmesser 62 bzw. 80 mm. Auf Empfehlung der rbs wave GmbH, die früher eine Rohrnetzberechnung durchgeführt hat, sollten zur allgemeinen Verbesserung der Wasserversorgungssicherheit und der Löschwasserversorgung die bestehende Leitung im Altenbergweg durch eine Leitung mit einem Durchmesser von 100 mm ersetzt werden.

Diese neue Wasserleitung soll im DIN-System verlegt werden. Dieses System benötigt weniger Wasserschächte und hat einen viel geringeren Wartungsaufwand.

### 2. Geprüfte Alternativen

Nicht erforderlich

### 3. Vorschlag des Ausschuss für Technik und Umwelt

Im Zuge der Gasleitungsarbeiten soll in diesem Bereich die Wasserleitung erneuert werden

### 4. Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten für die Verlegung der Wasserleitung belaufen sich auf 54.000 € (netto)

### 5. Zeitplanung

Mit den Arbeiten soll am 11.07.2017 begonnen werden

\_\_\_\_\_  
Ruppaner, Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Barner, Amtsleiter



**Gemeinde Köngen**, Landkreis Esslingen